



201719121056



检测报告

报告编号: ZYT19118296

委托单位: 深圳三瑞节能环保科技有限公司

受检单位: 深圳市靖东达科技有限公司

样品类型: 工业废水

检测类别: 送样检测

报告日期: 2019年12月07日

广东中英检测技术有限公司



报告声明:

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告只使用于检测目的的范围。
3. 本报告仅对本次采样/送检样品的检测结果负责, 报告中所附限值标准均由委托方提供, 仅供参考。
4. 本报告不允许涂改、增删; 报告无编制、审核、签发人签字无效。
5. 本报告未经本公司书面许可, 不得部分复制本报告, 不得用于商业广告。
6. 若对本检测结果有异议, 请在收到报告 5 个工作日内向本检测单位提出, 逾期不予受理。
7. 本报告内容最终解释权归本公司所有。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区航城街道鹤洲恒丰工业城 C2 栋 3 层 301

电话: 400-9960-668 0755-82059880

传真: 0755-27917514

网址: www.zhongyingtest.com (可直接扫描右侧二维码)

邮箱: zhongyingtest@126.com

24 小时联系电话: 黄先生 (18938034903)



编 写: 谢志清 审 核: 缪火辉

签 发: 黄世忠 签发日期: 2019.12.07



一、检测概况

委托单位	深圳三瑞节能环保科技有限公司		
样品来源	送样	样品类别	工业废水
分析人员	丁冬兰、范郭秀萍	分析日期	2019.11.29~12.07

二、检测结果表

表一 工业废水检测结果表

样品名称	检测项目	检测结果	单位
第一天 处理前	pH 值	10.35	无量纲
	色度	6400	倍
	化学需氧量	4.18×10^3	mg/L
	五日生化需氧量	1.06×10^3	mg/L
	样品表观性状: 样品呈乳白色, 浑浊, 无异味, 无浮油。		
第二天 处理前	pH 值	10.30	无量纲
	色度	6400	倍
	化学需氧量	4.18×10^3	mg/L
	五日生化需氧量	1.02×10^3	mg/L
	样品表观性状: 样品呈乳白色, 浑浊, 无异味, 无浮油。		



续上表

采样点位	检测项目	检测结果	《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005) 表 1 再生水用作工业 水水源的水质标准 工艺与产品用水	单位
第一天 处理后 第 1 次	pH 值	7.08	6.5~8.5	无量纲
	色度	16	30	倍
	化学需氧量	23	60	mg/L
	五日生化需氧量	5.76	10	mg/L
	样品表观性状: 样品呈无色, 透明, 无异味, 无浮油。			
第一天 处理后 第 2 次	pH 值	7.05	6.5~8.5	无量纲
	色度	16	30	倍
	化学需氧量	19	60	mg/L
	五日生化需氧量	6.76	10	mg/L
	样品表观性状: 样品呈无色, 透明, 无异味, 无浮油。			
第一天 处理后 第 3 次	pH 值	7.08	6.5~8.5	无量纲
	色度	16	30	倍
	化学需氧量	25	60	mg/L
	五日生化需氧量	8.76	10	mg/L
	样品表观性状: 样品呈无色, 透明, 无异味, 无浮油。			
第二天 处理后 第 1 次	pH 值	7.11	6.5~8.5	无量纲
	色度	8	30	倍
	化学需氧量	16	60	mg/L
	五日生化需氧量	6.26	10	mg/L
	样品表观性状: 样品呈无色, 透明, 无异味, 无浮油。			



续上表

采样点位	检测项目	检测结果	《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005) 表 1 再生水用作工业 水水源的水质标准 工艺与产品用水	单位
第二天 处理后 第 2 次	pH 值	7.02	6.5~8.5	无量纲
	色度	8	30	倍
	化学需氧量	23	60	mg/L
	五日生化需氧量	5.26	10	mg/L
	样品外观性状: 样品呈无色, 透明, 无异味, 无浮油。			
第二天 处理后 第 3 次	pH 值	7.07	6.5~8.5	无量纲
	色度	16	30	倍
	化学需氧量	21	60	mg/L
	五日生化需氧量	7.51	10	mg/L
	样品外观性状: 样品呈无色, 透明, 无异味, 无浮油。			

三、检测项目方法、仪器设备及检出限

检测项目		分析方法	方法来源	仪器设备名称 及型号	检出限
工业 废水	pH 值	玻璃电极法	GB 6920-1986	离子计 /PXS-270	---
	色度	稀释倍数法	GB 11903-1989	具塞比色管 /50mL	---
	化学需氧 量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管/50mL	4mg/L
	五日生化 需氧量	稀释与接种 法	HJ 505-2009	溶解氧测定仪 /JPSJ-605	0.5mg/L
备注		“---”代表不涉及。			



附送检样品图片



报告结束

